

شماره جلسه	۱	تاریخ جلسه	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	ساعت شروع	۱۴:۳۰	ساعت پایان	۱۵:۰۰
محل برگزاری جلسه	دفتر پروژه		موضوع جلسه		روشنایی سالن ۱۱ فوق و بیج		
رئیس جلسه			دبیر جلسه				

مدعوین و حاضرین جلسه

مهندس سعادتیان	مهندس گرجی	مهندس اردلانی			
----------------	------------	---------------	--	--	--

۱. مصوبات

ردیف	شرح	متولی	تا بیخ اتمام
۱-	مشخصات فنی اجرای روشنایی سالن ۱۱ - ابعاد سالن ۲۱/۵ متر عرض و ۱۴۰ متر طول - ارتفاع نصب چراغ از کف ۱۷/۲ متر - حداقل شدت روشنایی در تمام نقاط کف سالن حداقل 300LUX - تعداد زون روشنایی ۶ بخش - مشخصات فنی چراغ های سقفی: چراغ LED با حداقل توان 250W برند مازی نور - ارائه محاسبات طراحی با نرم افزار DIALux - برند کابل ها : ابهر، همدان یا مشهد - اجرای کابل و سینی متناسب با پروژه - طراحی تابلو کنترل متناسب با پروژه - نبشی و زنجیر مهار سینی کابل الزامی می باشد.		

ارسال صورتجلسه از طریق اتوماسیون به منزله تأیید و امضاء است.