



ایران ترانسفوری
(شرکت سهامی عام)

بسمه تعالی

مدیریت محترم عامل
جناب آقای مهندس فکور

قسمت: نگهداری و تعمیرات

شماره:

تعداد صفحات:

مناقصه خرید درایر تبریدی

مناسب کمپرسور با نوادهی ۴۰ متر مکعب در دقیقه و فشار کاری ۸ بار

حداکثر افت فشار 0.5 bar

نقطه شبنم ۲ تا ۶ درجه سانتیگراد

۴۱۵۴ (۷)

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۴

تنظیم:

تأیید: مدیر نگهداری و تعمیرات (گرجی)